ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧОК
ДНІПРА ТА ДЕСНИ
ТА ПИТНОЇ ВОДИ НА ВИХОДІ З ДНІПРОВСЬКОЇ ТА ДЕСНЯНСЬКОЇ
ВОДОПРОВІДНИХ СТАНЦІЙ МІСТА КИЄВА
на 20.06.2016 року

Найменування показників	Адреса точки відбору		Адреса точки відбору		
	р. Дніпро (річкова вода)	р. Десна (річкова вода)	Норматив ДержСан ПіН 2.2.4-171-10	ДнВС питна вода (РЧВ)	ДесВС питна вода (РЧВ)
Температура (градусиºС)	20,5	23,0	не норм.	20,6	23,5
Забарвленість (градуси)	52	45	≤20 (35) *	14	16
Каламутність (мг/дм^3)	2,1	4,0	≤0,58(2,03)*	0,35	0,50
Хлор залишковий зв'язаний (мг/дм^3)	–	–	≤1,2	1,12	1,10
Алюміній (мг/дм^3)	0,04	0,04	≤0,5	0,12	0,15
Окислюваність (мг О/дм^3)	13,7	11,0	≤5,0	4,9	5,0
Залізо (мг/дм^3)	0,11	0,6	≤0,2 (1,0)*	0,10	0,14
Амоній (мг/дм^3)	0,36	0,46	≤0,5 (2,6) *	0,17	0,30
Азот амонійний (мгN/дм^3)	0,28	0,36	Не норм.	-	-
Нітрати (мг/дм^3)	1,0	1,4	≤50,0	0,9	1,2
Нітрити (мг/дм^3)	0,03	0,03	≤ 0,5	0,003	0,008
pH (водневий показник)	7,8	8,0	6,5-8,5	6,6	7,0
Жорсткість (мг-екв/дм^3)	3,3	4,4	≤7	3,25	4,3
Марганець (мг/дм^3)	0,07	0,05	≤0,05(0,5)*	0,06	0,04

*– згідно з Додатком 2 Примітк.1 до Табл.1 (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Для очистки питної води, яка надходить у водопровідну мережу з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, використовують високоефективні реагенти.

На сьогоднішній день, питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам згідно з Додатком 2 Примітк.1 до Табл.1 (ДСанПіН 2.2.4-171-10).