

**ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧОК  
ДНІПРА ТА ДЕСНИ  
ТА ПИТНОЇ ВОДИ НА ВИХОДІ З ДНІПРОВСЬКОЇ ТА ДЕСНЯНСЬКОЇ  
ВОДОПРОВІДНИХ СТАНЦІЙ МІСТА КИЄВА  
на 02.09.2015 року**

Найменування показників	Адреса точки відбору		Адреса точки відбору		
	р. Дніпро (річкова вода)	р. Десна (річкова вода)	Норматив ДержСанПіН 2.2.4-171-10	ДнВС питна вода (РЧВ)	ДесВС питна вода (РЧВ)
Температура (градуси°С)	23,0	22,8	не норм.	23,0	23,1
Забарвленість (градуси)	36	20	≤20 (35) *	12	11
Каламутність (мг/дм <sup>3</sup> )	4,2	3,0	≤0,58(2,03)*	0,30	0,50
Хлор залишковий зв'язаний (мг/дм <sup>3</sup> )	–	–	≤1,2	1,49**	1,42**
Алюміній (мг/дм <sup>3</sup> )	0,04	0,04	≤0,5	0,12	0,16
Окислюваність (мг О/дм <sup>3</sup> )	11,6	5,0	≤5,0	5,0	4,4
Залізо (мг/дм <sup>3</sup> )	0,12	0,34	≤0,2 (1,0)*	0,10	0,10
Амоній (мг/дм <sup>3</sup> )	0,63	0,21	≤0,5 (2,6) *	0,30	0,25
Азот амонійний (мгN/дм <sup>3</sup> )	0,49	0,16	Не норм.	-	-
Нітрати (мг/дм <sup>3</sup> )	2,0	0,8	≤50,0	1,0	0,5
Нітрити (мг/дм <sup>3</sup> )	0,08	0,015	≤ 0,5	0,003	0,008
рН (водневий показник)	8,1	8,2	6,5-8,5	6,95	7,70
Жорсткість (мг-екв/дм <sup>3</sup> )	3,2	4,3	≤7	3,2	4,3
Марганець (мг/дм <sup>3</sup> )	0,11	0,06	≤0,05(0,5)*	0,06	0,05

\* – згідно з Додатком 2 Примітк.1 до Табл.1 (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

\*\* – згідно з листом Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві №2339 від 17.06.2015.

Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Для очистки питної води, яка надходить у водопровідну мережу з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, використовують високоефективні реагенти.

На сьогоднішній день, питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам згідно з Додатком 2 Примітк.1 до Табл.1 (ДСанПіН 2.2.4-171-10).